

Số : 438 /TB-DVKH

Phan Thiết, ngày 03 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc tạm ngưng hoạt động Nhà máy nước Cà Giang.

Kính gửi: Quý khách hàng.

Trong những ngày gần đây, Bình Thuận có mưa lớn đầu nguồn nên lượng nước đổ về các hồ chứa kéo theo nhiều tạp chất hữu cơ gây nên hiện tượng rong tảo tăng cao. Việc này ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình xử lý của các nhà máy nước đang cấp nước cho thành phố Phan Thiết và các vùng phụ cận.

Lúc 10h00 sáng nay (03/6/2024), tại hồ Cà Giang (Nhà máy nước Cà Giang) lượng rong tảo đột ngột tăng cao, không thể xử lý được nên Nhà máy nước Cà Giang buộc phải tạm dừng hoạt động. Nguồn nước sạch cấp cho thành phố Phan Thiết và khu vực phụ cận hiện chỉ còn được cấp từ Nhà máy nước Phan Thiết.

Vì vậy, hiện tại, một số khu vực vùng ven thành phố Phan Thiết (các xã Hàm Liêm, Hàm Hiệp, Hàm Thắng, Hàm Mỹ, Hàm Kiệm, Tiến Lợi, Tiến Thành, Thiện Nghiệp; phường Phú Hải, Hàm Tiến) sẽ bị yếu hoặc ngưng cấp nước.


Thời điểm này, Công ty đang khẩn trương thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu nước tác động đến sinh hoạt và các hoạt động sử dụng nước của Quý khách hàng:

1. Điều tiết mạng lưới để cấp nước luân phiên cho các khu vực vùng ven thành phố.

2. Phối hợp với Công ty khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận xả bỏ nguồn nước bị nhiễm rong tảo trong hồ Cà Giang và điều tiết nguồn nước từ hồ Sông Quao để thay thế, sớm đưa Nhà máy nước Cà Giang đi vào vận hành để kịp thời cấp nước đến Quý khách hàng. Thời gian dự kiến khắc phục: ngày 05/6/2024.

Do sự cố bất khả kháng, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận chân thành xin lỗi Quý khách hàng và rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của Quý khách hàng.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BĐH Công ty (báo cáo);
- Đăng Website Công ty
- Lưu HC, DVKH.



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Lợi Minh