CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 0094 ***/QM-QLCL***

1.	Tên mẫu/*Name of sample:*	**Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý CNCN Bắc Bình (MSM: 0094-23)**
2.	Tên/địa chỉ khách hàng: *Name/Address of customer*	Chi nhánh Cấp Nước Bắc Bình
3.	Mô tả mẫu/*Description:*	Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
4.	Ngày nhận mẫu/*Date of receiving:*	20/03/2023
5.	Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking:*	Lê Quốc Hưng
6.	Thời gian thử nghiệm/ *testing time*:	Từ 20/03/2023 – 25/03/2023
7.	Kết quả thử nghiệm/*Test result:*	

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 0094 */QM-QLCL*

MSM : 0094-23

TT *No.*	Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Đơn vị *Unit*	Kết quả *Result*	Giới hạn cho phép *Regular limit QCVN 01-1:2018/ BYT*	Phương pháp thử *Test method*
1	Độ đục	NTU	1.11	**2**	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	< LOQ (LOQ = 3)	**15**	SMEWW 2120C-2017 (*)
3	Mùi,vị	-	Không	**Không có mùi,vị lạ**	Cảm quan
4	pH	-	7.35	**6.0-8.5**	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.9	**0.2-1.0**	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	**< 3**	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	**< 1**	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 28 *tháng* 03 *năm* 2025

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3400164953 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN - TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:
LOQ: giới hạn định lượng
(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017
(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 0095 ***/QM-QLCL***

1.	Tên mẫu/*Name of sample:*	**Nước ăn uống sinh hoạt – Trạm y tế Hải Ninh (MSM: 0095-23)**
2.	Tên/địa chỉ khách hàng: *Name/Address of customer*	Chi nhánh Cấp Nước Bắc Bình
3.	Mô tả mẫu/*Description:*	Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
4.	Ngày nhận mẫu/*Date of receiving:*	20/03/2023
5.	Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking:*	Lê Quốc Hưng
6.	Thời gian thử nghiệm/ *testing time*:	Từ 20/03/2023 – 25/03/2023
7.	Kết quả thử nghiệm/*Test result:*	

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 0095 ***/QM-QLCL***

MSM : 0095-23

TT *No.*	**Tên chỉ tiêu** *Characteristic*	**Đơn vị** *Unit*	**Kết quả** *Result*	**Giới hạn cho phép** *Regular limit* *QCVN 01-1:2018/ BYT*	**Phương pháp thử** *Test method*
1	Độ đục	NTU	0.97	**2**	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	11.0	**15**	SMEWW 2120C-2017 (*)
3	Mùi,vị	-	Không	**Không có mùi,vị lạ**	Cảm quan
4	pH	-	7.37	**6.0-8.5**	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.7	**0.2-1.0**	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	**< 3**	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	**< 1**	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 28 *tháng* 03 *năm* 2023

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3400104953 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN - TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:
(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017
(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 0096 ***/QM-QLCL***

1.	Tên mẫu/*Name of sample:*	**Nước ăn uống sinh hoạt – 72C Chu Văn An – Hải Ninh (MSM: 0096-23)**
2.	Tên/địa chỉ khách hàng: *Name/Address of customer*	Chi nhánh Cấp Nước Bắc Bình
3.	Mô tả mẫu/*Description:*	Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
4.	Ngày nhận mẫu/*Date of receiving:*	20/03/2023
5.	Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking:*	Lê Quốc Hưng
6.	Thời gian thử nghiệm/ *testing time*:	Từ 20/03/2023 – 25/03/2023
7.	Kết quả thử nghiệm/*Test result:*	

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 0096 */QM-QLCL*

MSM : 0096-23

TT *No.*	Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Đơn vị *Unit*	Kết quả *Result*	Giới hạn cho phép *Regular limit QCVN 01-1:2018/ BYT*	Phương pháp thử *Test method*
1	Độ đục	NTU	0.99	**2**	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	5.85	**15**	SMEWW 2120C-2017 (*)
3	Mùi,vị	-	Không	**Không có mùi,vị lạ**	Cảm quan
4	pH	-	7.38	**6.0-8.5**	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.7	**0.2-1.0**	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	**< 3**	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	**< 1**	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 28 *tháng* 03 *năm* 2023

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN
M.S.D.N: 3400164953 - C.T.C.P - TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:
(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017
(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.