



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0171 /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý CNCN Lagi (MSM: 0171-23)
- Tên/địa chỉ khách hàng/Name/Address of customer: Chi nhánh Cấp Nước Lagi
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 05/06/2023
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 05/06/2023 – 10/06/2023
- Kết quả thử nghiệm/Test result:



*[Handwritten signature]*  
Kính gửi Quý khách hàng

*[Handwritten signature]*  
Kính gửi Quý khách hàng

### Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu/Name of sample(s) and customer are written as customer's request.





# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0171 /QM-QLCL

MSM : 0171-23

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 01-1:2018/ BYT	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.18	2	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	Không màu	15	SMEWW 2120C-2017 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	6.55	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.90	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Cảnh

Bình Thuận, ngày 16 tháng 6 năm 2023

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

(\*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(\*\*) : Giờ nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.





# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0172/QM-QLCL

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tên mẫu/Name of sample:                             | Nước ăn uống sinh hoạt – Trung tâm Văn hóa Lagi (MSM: 0172-23)                                     |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng:<br>Name/Address of customer | Chi nhánh Cấp Nước Lagi  |
| 3. Mô tả mẫu/Description:                              | Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường. |
| 4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:                    | 05/06/2023   |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/Sample taking:                    | Lê Quốc Hưng   |
| 6. Thời gian thử nghiệm/ testing time:                 | Từ 05/06/2023 – 10/06/2023   |
| 7. Kết quả thử nghiệm/Test result:                     |  |



*Handwritten signature in blue ink*  
*Handwritten signature in red ink*

### Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu/Name of sample(s) and customer are written as customer's request





# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0172 /QM-QLCL

MSM : 0172-23

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 01-1:2018/ BYT	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.20	2	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	Không màu	15	SMEWW 2120C-2017 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	6.61	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.40	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
TRƯỞNG PHÒNG

  
Trần Thiên Anh

Bình Thuận, ngày 16 tháng 6 năm 2025

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện

(\*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(\*\*) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0173 /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: Nước ăn uống sinh hoạt – 73 Nguyễn Trãi (MSM: 0173-23)
- Tên/địa chỉ khách hàng:  
Name/Address of customer Chi nhánh Cấp Nước Lagi
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 05/06/2023
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 05/06/2023 – 10/06/2023
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

#### Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request





# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0173 /QM-QLCL

MSM : 0173-23

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 01-1:2018/ BYT	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.22	2	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	Không màu	15	SMEWW 2120C-2017 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	6.59	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.40	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Anh

Bình Thuận, ngày 16 tháng 6 năm 2023

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

(\*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(\*\*) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.