



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0034 /QM-QLCL

- Tên mẫu/*Name of sample*: Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý CNCN Lagi (MSM: 0034-24)
- Tên/địa chỉ khách hàng/*Name/Address of customer*: Chi nhánh Cấp Nước Lagi
- Mô tả mẫu/*Description*: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/*Date of receiving*: 19/02/2024
- Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking*: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/*testing time*: Từ 19/02/2024 – 24/02/2024
- Kết quả thử nghiệm/*Test result*:



Handwritten signature in red ink

Handwritten signature in red ink

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ *The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample(s) and customer are written as customer's request*



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0034 /QM-QLCL

MSM : 0034-24

| TT No. | Tên chỉ tiêu Characteristic | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Giới hạn cho phép Regular limit QCDP 01:2023/BTn | Phương pháp thử Test method |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Độ đục | NTU | 0.60 | 2 | TCVN 6184:2008 (*) |
| 2 | Màu sắc | TCU | < LOQ (LOQ = 3) | 15 | SMEWW 2120C-2017 (*) |
| 3 | Mùi, vị | - | Không | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan |
| 4 | pH | - | 7.01 | 6.0-8.5 | TCVN 6492-2011 (*) |
| 5 | Clo dư | mg/L | 0.9 | 0.2-1.0 | Test nhanh |
| 6 | Coliform | CFU/100mL | 0 | < 3 | TCVN 6187-1:2019 (**) |
| 7 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/100mL | 0 | < 1 | TCVN 6187-1:2019 (**) |

Bình Thuận, ngày 01 tháng 03 năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

LOQ: giới hạn định lượng

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0055 /QM-QLCL

- Tên mẫu/*Name of sample*: Nước ăn uống sinh hoạt – 27 Hoàng Văn Thụ (MSM: 0035-24)
- Tên/địa chỉ khách hàng/*Name/Address of customer*: Chi nhánh Cấp Nước Lagi
- Mô tả mẫu/*Description*: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/*Date of receiving*: 19/02/2024
- Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking*: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/*testing time*: Từ 19/02/2024 – 24/02/2024
- Kết quả thử nghiệm/*Test result*:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ *The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/*Name of sample(s) and customer are written as customer's request*



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0035 /QM-QLCL

MSM : 0035-24

| TT No. | Tên chỉ tiêu Characteristic | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Giới hạn cho phép Regular limit QCDP 01:2023/BTn | Phương pháp thử Test method |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Độ đục | NTU | 0.47 | 2 | TCVN 6184:2008 (*) |
| 2 | Màu sắc | TCU | < LOQ (LOQ = 3) | 15 | SMEWW 2120C-2017 (*) |
| 3 | Mùi, vị | - | Không | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan |
| 4 | pH | - | 6.89 | 6.0-8.5 | TCVN 6492-2011 (*) |
| 5 | Clo dư | mg/L | 0.6 | 0.2-1.0 | Test nhanh |
| 6 | Coliform | CFU/100mL | 0 | < 3 | TCVN 6187-1:2019 (**) |
| 7 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/100mL | 0 | < 1 | TCVN 6187-1:2019 (**) |

Bình Thuận, ngày 01 tháng 06 năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Cảnh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

LOQ: giới hạn định lượng

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0036 /QM-QLCL

- Tên mẫu/*Name of sample*: Nước ăn uống sinh hoạt – 73 Nguyễn Trãi
(MSM: 0036-24)
- Tên/địa chỉ khách hàng/
Name/Address of customer: Chi nhánh Cấp Nước Lagi
- Mô tả mẫu/*Description*: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/*Date of receiving*: 19/02/2024
- Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking*: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/*testing time*: Từ 19/02/2024 – 24/02/2024
- Kết quả thử nghiệm/*Test result*:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ *The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0036 /QM-QLCL

MSM : 0036-24

| TT No. | Tên chỉ tiêu Characteristic | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Giới hạn cho phép Regular limit QCĐP 01:2023/BTn | Phương pháp thử Test method |
|--------|------------------------------------|----------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Độ đục | NTU | 0.48 | 2 | TCVN 6184:2008 (*) |
| 2 | Màu sắc | TCU | 3.05 | 15 | SMEWW 2120C-2017 (*) |
| 3 | Mùi, vị | - | Không | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan |
| 4 | pH | - | 6.81 | 6.0-8.5 | TCVN 6492-2011 (*) |
| 5 | Clo dư | mg/L | 0.6 | 0.2-1.0 | Test nhanh |
| 6 | Coliform | CFU/100mL | 0 | < 3 | TCVN 6187-1:2019 (**) |
| 7 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/100mL | 0 | < 1 | TCVN 6187-1:2019 (**) |

Bình Thuận, ngày 01 tháng 05 năm 2024

**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TRƯỞNG PHÒNG**


Trần Thiên Oanh

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request