



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: *116* /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: **Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý CNCN Phan Thiết (MSM: 0116-22)**
- Tên/địa chỉ khách hàng/
Name/Address of customer: **Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết**
- Mô tả mẫu/Description: **Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.**
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: **14/02/2022**
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: **Lê Quốc Hưng**
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: **Từ 14/02/2022 – 18/02/2022**
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: *M6* /QM-QLCL

MSM : 0116-22

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 01-1: 2018/ BYT	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.25	2	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	<LOQ (LOQ = 3)	15	SMEWW 2120C – 2017 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	7.32	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	1.0	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100 mL	0	< 3	TCVN 6187-2:1996 (**)
7	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100 mL	0	< 1	TCVN 6187-2:1996 (**)

Bình Thuận, ngày *18* tháng *02* năm *2022*

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN

Trần Thiên Cảnh

Đoàn Thanh



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: *MT* /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: Nước ăn uống sinh hoạt – Cao đẳng Y tế Bình Thuận – Nguyễn Hội (MSM: 0117-22)
- Tên/địa chỉ khách hàng:
Name/Address of customer Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 14/02/2022
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 14/02/2022 – 18/02/2022
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: *MT* /QM-QLCL

MSM : 0117-22

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 01-1: 2018/ BYT	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.19	2	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	Không màu	15	SMEWW 2120C – 2017 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	7.07	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.7	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100 mL	0	< 3	TCVN 6187-2:1996 (**)
7	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100 mL	0	< 1	TCVN 6187-2:1996 (**)

Bình Thuận, ngày *18* tháng *02* năm *2022*

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN

Trần Thiên Cảnh

Trần Thiên Cảnh

Đoàn Thanh

Đoàn Thanh



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: M8 /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: Nước ăn uống sinh hoạt – Báo Bình Thuận – Võ Văn Kiệt (MSM: 0118-22)
- Tên/địa chỉ khách hàng: Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết
Name/Address of customer
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 14/02/2022
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 14/02/2022 – 18/02/2022
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department

	 VILAS 1346	CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN
		Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0252.3822474 Website: http://www.btwaseco.com.vn ; Email: contact@btwaseco.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 118 /QM-QLCL

MSM : 0118-22


TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 01-1: 2018/ BYT	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.14	2	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	<LOQ (LOQ = 3)	15	SMEWW 2120C – 2017 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	7.04	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.5	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100 mL	0	< 3	TCVN 6187-2:1996 (**)
7	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100 mL	0	< 1	TCVN 6187-2:1996 (**)


Bình Thuận, ngày 19 tháng 02 năm 2022

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN


Trần Thiên Anh


Đoàn Thanh


GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: *119* /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: **Nước ăn uống sinh hoạt – Trạm Y tế Phú Thủy – Thủ Khoa Huân (MSM: 0119-22)**
- Tên/địa chỉ khách hàng:
Name/Address of customer: **Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết**
- Mô tả mẫu/Description: **Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.**
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: **14/02/2022**
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: **Lê Quốc Hưng**
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: **Từ 14/02/2022 – 18/02/2022**
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department

		CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN
		Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0252.3822474 Website: http://www.btwareco.com.vn ; Email: contact@btwareco.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: *119* /QM-QLCL

MSM : 0119-22

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 01-1: 2018/ BYT	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.23	2	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	3.25	15	SMEWW 2120C – 2017 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	7.23	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.6	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100 mL	0	< 3	TCVN 6187-2:1996 (**)
7	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100 mL	0	< 1	TCVN 6187-2:1996 (**)

Bình Thuận, ngày *18* tháng *02* năm *2022*

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN

Trần Chiến Vinh

Đoàn Thanh

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.