



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474


Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn




PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0289 /QM-QLCL

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên mẫu/ <i>Name of sample</i> : | Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý CNCN Phan Thiết (MSM: 0289-24) |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng:
<i>Name/Address of customer</i> | Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết |
| 3. Mô tả mẫu/ <i>Description</i> : | Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường. |
| 4. Ngày nhận mẫu/ <i>Date of receiving</i> : | 23/09/2024 |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/ <i>Sample taking</i> : | Phạm Tiến Đức |
| 6. Thời gian thử nghiệm/ <i>testing time</i> : | Từ 23/09/2024 – 30/09/2024 |
| 7. Kết quả thử nghiệm/ <i>Test result</i> : | |



 Nguyễn Văn Minh


 Phạm Tiến Đức

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. (Name of sample(s) and customer are written as requested.)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0289 /QM-QLCL

MSM : 0289-24

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCĐP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.41	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	3.67	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	6.56	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.9	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 02 tháng 10 năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0290 /QM-QLCL

- Tên mẫu/*Name of sample*: Nước ăn uống sinh hoạt – Trường Cao đẳng y tế Bình Thuận, Nguyễn Hội (MSM: 0290-24)
- Tên/địa chỉ khách hàng/*Name/Address of customer*: Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết
- Mô tả mẫu/*Description*: Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/*Date of receiving*: 23/09/2024
- Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking*: Phạm Tiến Đức
- Thời gian thử nghiệm/*testing time*: Từ 23/09/2024 – 30/09/2024
- Kết quả thử nghiệm/*Test result*:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ *The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/*Name of sample(s) and customer are written as customer's request*



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0290/QM-QLCL

MSM : 0290-24

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCĐP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.82	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	9.70	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	6.32	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.6	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

Bình Thuận, ngày 02 tháng 10 năm 2024

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản gốc và 01 bản sao.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0291/QM-QLCL

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên mẫu/Name of sample: | Nước ăn uống sinh hoạt – Báo Bình Thuận, Võ Văn Kiệt (MSM: 0291-24) |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng:
Name/Address of customer | Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết |
| 3. Mô tả mẫu/Description: | Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường. |
| 4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: | 23/09/2024 |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: | Phạm Tiên Đức |
| 6. Thời gian thử nghiệm/ testing time: | Từ 23/09/2024 – 30/09/2024 |
| 7. Kết quả thử nghiệm/Test result: | |

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu/Name of sample(s) and customer are written as customer's request



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0291/QM-QLCL

MSM : 0291-24

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCĐP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	1.07	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	11.2	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	6.35	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.6	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

Bình Thuận, ngày 02 tháng 10 năm 2024

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0192 /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: Nước ăn uống sinh hoạt – Nhà thờ Đông Hải, Võ Thị Sáu (MSM: 0292-24)
- Tên/địa chỉ khách hàng:
Name/Address of customer: Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 23/09/2024
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Phạm Tiến Đức
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 23/09/2024 – 30/09/2024
- Kết quả thử nghiệm/Test result:



Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature in blue ink

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0292 /QM-QLCL

MSM : 0292-24

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCDP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.30	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	< LOQ (LOQ = 3)	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	6.53	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.8	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 02 tháng 10 năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

LOQ: giới hạn định lượng

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0195 /QM-QLCL

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên mẫu/Name of sample: | Nước ăn uống sinh hoạt – Khu dân cư AE, phường Thanh Hải (MSM: 0293-24) |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng:
Name/Address of customer | Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết |
| 3. Mô tả mẫu/Description: | Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường. |
| 4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: | 23/09/2024 |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: | Phạm Tiến Đức |
| 6. Thời gian thử nghiệm/ testing time: | Từ 23/09/2024 – 30/09/2024 |
| 7. Kết quả thử nghiệm/Test result: | |

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0293 /QM-QLCL

MSM : 0293-24

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCĐP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.52	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	< LOQ (LOQ = 3)	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	6.49	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.8	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 02 tháng 10 năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Liên Oanh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh

Ghi chú:

LOQ: giới hạn định lượng

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.