CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 259 ***/QM-QLCL***

1.	Tên mẫu/*Name of sample:*	**Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý CNCN Bắc Bình (MSM: 0259-22)**
2.	Tên/địa chỉ khách hàng: *Name/Address of customer*	Chi nhánh Cấp nước Bắc Bình
3.	Mô tả mẫu/*Description:*	Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
4.	Ngày nhận mẫu/*Date of receiving:*	18/04/2022
5.	Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking:*	Nguyễn Hữu Vĩnh
6.	Thời gian thử nghiệm/ *testing time*:	Từ 18/04/2022 – 21/04/2022
7.	Kết quả thử nghiệm/*Test result:*	

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 259 ***/QM-QLCL***

MSM : 0259-22

TT *No.*	**Tên chỉ tiêu** *Characteristic*	**Đơn vị** *Unit*	**Kết quả** *Result*	**Giới hạn cho phép** *Regular limit QCVN 01-1: 2018/ BYT*	**Phương pháp thử** *Test method*
1	Độ đục	NTU	1.08	**2**	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	10.0	**15**	SMEWW 2120C – 2017 (*)
3	Mùi,vị	-	Không	**Không có mùi,vị lạ**	Cảm quan
4	pH	-	6.94	**6.0-8.5**	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	1.0	**0.2-1.0**	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	**< 3**	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	**< 1**	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 25 *tháng* 4 *năm* 2022

QUẢN LÝ KỸ THUẬT	**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**	**CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN**
		GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Hưng	Trần Thiên Oanh	Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:
(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017
(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trọng phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 260 ***/QM-QLCL***

1.	Tên mẫu/*Name of sample:*	**Nước ăn uống sinh hoạt – 141 Thống Nhất – Hải Ninh (MSM: 0260-22)**
2.	Tên/địa chỉ khách hàng: *Name/Address of customer*	Chi nhánh Cấp nước Bắc Bình
3.	Mô tả mẫu/*Description:*	Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
4.	Ngày nhận mẫu/*Date of receiving:*	18/04/2022
5.	Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking:*	Nguyễn Hữu Vĩnh
6.	Thời gian thử nghiệm/ *testing time*:	Từ 18/04/2022 – 21/04/2022
7.	Kết quả thử nghiệm/*Test result:*	

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 260 ***/QM-QLCL***

MSM : 0260-22

TT *No.*	**Tên chỉ tiêu** *Characteristic*	**Đơn vị** *Unit*	**Kết quả** *Result*	**Giới hạn cho phép** *Regular limit QCVN 01-1: 2018/ BYT*	**Phương pháp thử** *Test method*
1	Độ đục	NTU	0.99	**2**	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	8.68	**15**	SMEWW 2120C – 2017 (*)
3	Mùi,vị	-	Không	**Không có mùi,vị lạ**	Cảm quan
4	pH	-	6.74	**6.0-8.5**	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	1.0	**0.2-1.0**	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	**< 3**	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	**< 1**	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 25 *tháng* 4 *năm* 2022

QUẢN LÝ KỸ THUẬT	**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**	**CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN**
Lê Quốc Hưng	Trần Thiên Oanh	**GIÁM ĐỐC**
		Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:
(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017
(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 261 ***/QM-QLCL***

1.	Tên mẫu/*Name of sample:*	**Nước ăn uống sinh hoạt – Trường Mẫu giáo 19/5 (MSM: 0261-22)**
2.	Tên/địa chỉ khách hàng: *Name/Address of customer*	Chi nhánh Cấp nước Bắc Bình
3.	Mô tả mẫu/*Description:*	Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
4.	Ngày nhận mẫu/*Date of receiving:*	18/04/2022
5.	Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking:*	Nguyễn Hữu Vĩnh
6.	Thời gian thử nghiệm/ *testing time*:	Từ 18/04/2022 – 21/04/2022
7.	Kết quả thử nghiệm/*Test result:*	

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 261 ***/QM-QLCL***

MSM : 0261-22

TT *No.*	**Tên chỉ tiêu** *Characteristic*	**Đơn vị** *Unit*	**Kết quả** *Result*	**Giới hạn cho phép** *Regular limit QCVN 01-1: 2018/ BYT*	**Phương pháp thử** *Test method*
1	Độ đục	NTU	1.12	**2**	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	8.90	**15**	SMEWW 2120C – 2017 (*)
3	Mùi,vị	-	Không	**Không có mùi,vị lạ**	Cảm quan
4	pH	-	6.86	**6.0-8.5**	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	1.0	**0.2-1.0**	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	**< 3**	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	**< 1**	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 25 *tháng* 4 *năm* 2022

QUẢN LÝ KỸ THUẬT	**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**	**CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN**
		GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Hưng	Trần Thiên Oanh	Nguyễn Nhật Khánh

M.S.D.N: 3400164953 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

Ghi chú:
(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017
(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.