



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0579/QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: **Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý CNCN Lagi (MSM: 0374-24)**
- Tên/địa chỉ khách hàng/
Name/Address of customer: **Chi nhánh Cấp Nước Lagi**
- Mô tả mẫu/Description: **Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.**
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: **02/12/2024**
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: **Lê Quốc Hưng**
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: **Từ 02/12/2024 – 07/12/2024**
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu/Name of sample(s) and customer are written as customer's request



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0574/QM-QLCL

MSM : 0374-24

| TT No. | Tên chỉ tiêu Characteristic | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Giới hạn cho phép Regular limit QCĐP 01:2023/BTn | Phương pháp thử Test method |
|--------|------------------------------------|----------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Độ đục | NTU | 0.19 | 2 | TCVN 12402-1:2020 (*) |
| 2 | Màu sắc | TCU | Không màu | 15 | SMEWW 2120-C:2023 (*) |
| 3 | Mùi, vị | - | Không | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan |
| 4 | pH | - | 6.72 | 6.0-8.5 | TCVN 6492-2011 (*) |
| 5 | Clo dư | mg/L | 0.9 | 0.2-1.0 | Test nhanh |
| 6 | Coliform | CFU/100mL | 0 | < 3 | TCVN 6187-1:2019 (**) |
| 7 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/100mL | 0 | < 1 | TCVN 6187-1:2019 (**) |

Bình Thuận, ngày 14 tháng 11 năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Tiên

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0575/QM-QLCL

- Tên mẫu/*Name of sample*: Nước ăn uống sinh hoạt – 209 Ngô Quyền
(MSM: 0375-24)
- Tên/địa chỉ khách hàng/
Name/Address of customer: Chi nhánh Cấp Nước Lagi
- Mô tả mẫu/*Description*: Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn.
Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/*Date of receiving*: 02/12/2024
- Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking*: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/*testing time*: Từ 02/12/2024 – 07/12/2024
- Kết quả thử nghiệm/*Test result*:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ *The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample(s) and customer are written as customer's request*



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0575/QM-QLCL

MSM : 0375-24

| TT No. | Tên chỉ tiêu Characteristic | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Giới hạn cho phép Regular limit QCĐP 01:2023/BTn | Phương pháp thử Test method |
|--------|------------------------------------|----------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Độ đục | NTU | 0.21 | 2 | TCVN 12402-1:2020 (*) |
| 2 | Màu sắc | TCU | Không màu | 15 | SMEWW 2120-C:2023 (*) |
| 3 | Mùi, vị | - | Không | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan |
| 4 | pH | - | 6.69 | 6.0-8.5 | TCVN 6492-2011 (*) |
| 5 | Clo dư | mg/L | 0.6 | 0.2-1.0 | Test nhanh |
| 6 | Coliform | CFU/100mL | 0 | < 3 | TCVN 6187-1:2019 (**) |
| 7 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/100mL | 0 | < 1 | TCVN 6187-1:2019 (**) |

Bình Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Anh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0576/QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: Nước ăn uống sinh hoạt – Trung tâm văn hoá La Gi (MSM: 0376-24)
- Tên/địa chỉ khách hàng/Name/Address of customer: Chi nhánh Cấp Nước Lagi
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 02/12/2024
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Lê Quốc Hưng
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 02/12/2024 – 07/12/2024
- Kết quả thử nghiệm/Test result:



Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý Chất lượng

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu/Name of sample(s) and customer are written as customer's request



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 0576/QM-QLCL

MSM : 0376-24

| TT No. | Tên chỉ tiêu Characteristic | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Giới hạn cho phép Regular limit QCDP 01:2023/BTn | Phương pháp thử Test method |
|--------|------------------------------------|----------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Độ đục | NTU | 0.18 | 2 | TCVN 12402-1:2020 (*) |
| 2 | Màu sắc | TCU | Không màu | 15 | SMEWW 2120-C:2023 (*) |
| 3 | Mùi, vị | - | Không | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan |
| 4 | pH | - | 6.55 | 6.0-8.5 | TCVN 6492-2011 (*) |
| 5 | Clo dư | mg/L | 0.6 | 0.2-1.0 | Test nhanh |
| 6 | Coliform | CFU/100mL | 0 | < 3 | TCVN 6187-1:2019 (**) |
| 7 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/100mL | 0 | < 1 | TCVN 6187-1:2019 (**) |

Bình Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2024

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Liên

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.