



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 010 /QM-QLCL

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tên mẫu/Name of sample:                             | Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý<br>NMN Tân Thành (MSM: 0010-26)                        |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng:<br>Name/Address of customer | Công ty Cổ phần Bình Hiệp   |
| 3. Mô tả mẫu/Description:                              | Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường. |
| 4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:                    | 05/01/2026  |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/Sample taking:                    | Phạm Tiến Đức   |
| 6. Thời gian thử nghiệm/ testing time:                 | Từ 05/01/2026 – 21/01/2026  |

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 01 năm 2026

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 010 /QM-QLCL

### 7. Kết quả thử nghiệm/Test result:

MSM: 0010-26

TT No	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCĐP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.37	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	Không màu	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	7.07	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.8	0.2-1.0	Test nhanh
6	Asen	mg/L	Không phát hiện (LOD = 0.0005)	0.01	SMEWW 3114B (24 <sup>th</sup> Ed, 2023) (**)
7	Coliform	CFU/100mL	< 1	< 3	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016 (**)
8	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	< 1	< 1	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016 (**)

Ghi chú:

LOD: Giới hạn phát hiện

LOQ: Giới hạn định lượng

(\*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(\*\*) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 011 /QM-QLCL

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tên mẫu/ <i>Name of sample</i> :                          | Nước ăn uống sinh hoạt – Hộ Bùi Quang Bang, thôn Văn Khê, xã Tân Thành (MSM: 0011-26)         |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng/ <i>Name/Address of customer</i> : | Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết   |
| 3. Mô tả mẫu/ <i>Description</i> :                           | Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường. |
| 4. Ngày nhận mẫu/ <i>Date of receiving</i> :                 | 05/01/2026  |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/ <i>Sample taking</i> :                 | Phạm Tiến Đức   |
| 6. Thời gian thử nghiệm/ <i>testing time</i> :               | Từ 05/01/2026 – 21/01/2026  |

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 01 năm 2026

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ *The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/*The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department*



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 011 /QM-QLCL

### 7. Kết quả thử nghiệm/Test result:

MSM: 0011-26

TT No	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCDP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.39	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	Không màu	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	7.03	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.8	0.2-1.0	Test nhanh
6	Asen	mg/L	< LOQ (LOQ = 0.001)	0.01	SMEWW 3114B (24 <sup>th</sup> Ed, 2023) (**)
7	Coliform	CFU/100mL	< 1	< 3	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016 (**)
8	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	< 1	< 1	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016 (**)

Ghi chú:

LOD: Giới hạn phát hiện

LOQ: Giới hạn định lượng

(\*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(\*\*) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 062 /QM-QLCL

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tên mẫu/ <i>Name of sample</i> :                           | Nước ăn uống sinh hoạt – Hộ Nguyễn Thị Diệp Oanh, thôn Kê Gà, xã Tân Thành (MSM: 0012-26)     |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng:<br><i>Name/Address of customer</i> | Chi nhánh Cấp Nước Phan Thiết   |
| 3. Mô tả mẫu/ <i>Description</i> :                            | Mẫu đựng trong chai 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường. |
| 4. Ngày nhận mẫu/ <i>Date of receiving</i> :                  | 05/01/2026  |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/ <i>Sample taking</i> :                  | Phạm Tiến Đức   |
| 6. Thời gian thử nghiệm/ <i>testing time</i> :                | Từ 05/01/2026 – 21/01/2026  |

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Oanh

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 01 năm 2026

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT  
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ *The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/*The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department*



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: [contact@btwaseco.com.vn](mailto:contact@btwaseco.com.vn)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 012 /QM-QLCL

### 7. Kết quả thử nghiệm/Test result:

MSM: 0012-26

TT No	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCDP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.37	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	Không màu	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	6.97	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.8	0.2-1.0	Test nhanh
6	Asen	mg/L	< LOQ (LOQ = 0.001)	0.01	SMEWW 3114B (24 <sup>th</sup> Ed, 2023) (**)
7	Coliform	CFU/100mL	< 1	< 3	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016 (**)
8	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	< 1	< 1	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016 (**)

Ghi chú:

LOD: Giới hạn phát hiện

LOQ: Giới hạn định lượng

(\*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(\*\*) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)



- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department