



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 405 /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý Trạm cấp nước Hòa Thắng (MSM: 0405-23)
- Tên/địa chỉ khách hàng/Name/Address of customer: Chi nhánh Cấp Nước Bắc Bình
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 11/12/2023
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Nguyễn Hữu Linh
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 11/12/2023 –16/12/2023
- Kết quả thử nghiệm/Test result:

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 405 /QM-QLCL

MSM : 0405-23

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCDP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.83	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	12.6	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	7.11	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.9	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2023

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Liên Oanh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 406 /QM-QLCL

- Tên mẫu/Name of sample: **Nước ăn uống sinh hoạt – hộ Trần Văn Long – thôn Hồng Lâm – xã Hòa Thắng (MSM: 0406-23)**
- Tên/địa chỉ khách hàng:
Name/Address of customer: Chi nhánh Cấp Nước Bắc Bình
- Mô tả mẫu/Description: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 11/12/2023
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking: Nguyễn Hữu Linh
- Thời gian thử nghiệm/ testing time: Từ 11/12/2023 –16/12/2023
- Kết quả thử nghiệm/Test result:



Nguyễn Hữu Linh
Kính Giám đốc

Nguyễn Hữu Linh

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 406 /QM-QLCL

MSM : 0406-23

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCĐP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.76	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	10.6	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	7.08	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.6	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Anh

Bình Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2023

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474


Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 407 /QM-QLCL

- Tên mẫu/*Name of sample*: Nước ăn uống sinh hoạt – Hộ Nguyễn Tám – thôn Hồng Lâm – xã Hòa Thắng (MSM: 0407-23)
- Tên/địa chỉ khách hàng/*Name/Address of customer*: Chi nhánh Cấp Nước Bắc Bình
- Mô tả mẫu/*Description*: Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
- Ngày nhận mẫu/*Date of receiving*: 11/12/2023
- Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking*: Nguyễn Hữu Linh
- Thời gian thử nghiệm/*testing time*: Từ 11/12/2023 – 16/12/2023
- Kết quả thử nghiệm/*Test result*:



Nguyễn Hữu Linh

Nguyễn Hữu Linh

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ *The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0252.3822474

Website: <http://www.btwaseco.com.vn>; Email: contact@btwaseco.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 407 /QM-QLCL

MSM : 0407-23

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCĐP 01:2023/BTn	Phương pháp thử Test method
1	Độ đục	NTU	0.79	2	TCVN 12402-1:2020 (*)
2	Màu sắc	TCU	13.5	15	SMEWW 2120-C:2023 (*)
3	Mùi, vị	-	Không	Không có mùi, vị lạ	Cảm quan
4	pH	-	7.08	6.0-8.5	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.5	0.2-1.0	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019 (**)
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019 (**)

Bình Thuận, ngày 20 tháng 11 năm 2023

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiên Anh

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Minh

Ghi chú:

(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017

(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request