CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 129 ***/QM-QLCL***

1. Tên mẫu/*Name of sample:* **Nước ăn uống sinh hoạt – Vòi sau xử lý Trạm Hòa Thắng (MSM: 0129-22)**
2. Tên/địa chỉ khách hàng: *Name/Address of customer* Chi nhánh Cấp nước Bắc Bình
3. Mô tả mẫu/*Description:* Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
4. Ngày nhận mẫu/*Date of receiving:* 15/02/2022
5. Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking:* Lê Văn Thành
6. Thời gian thử nghiệm/ *testing time*: Từ 15/02/2022 – 18/02/2022
7. Kết quả thử nghiệm/*Test result:*

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 129 ***/QM-QLCL***

MSM : 0129-22

TT *No.*	Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Đơn vị *Unit*	Kết quả *Result*	Giới hạn cho phép *Regular limit QCVN 01-1: 2018/ BYT*	Phương pháp thử *Test method*
1	Độ đục	NTU	0.52	**2**	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	5.18	**15**	SMEWW 2120C – 2017 (*)
3	Mùi,vị	-	Không	**Không có mùi,vị lạ**	Cảm quan
4	pH	-	7.15	**6.0-8.5**	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	1.0	**0.2-1.0**	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100 mL	0	**< 3**	TCVN 6187-2:1996 (**)
7	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100 mL	0	**< 1**	TCVN 6187-2:1996 (**)

Bình Thuận, ngày 18 *tháng* 02 *năm* 2022.

QUẢN LÝ KỸ THUẬT	PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG	CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN
		GIÁM ĐỐC
Trần Thiên Oanh	Đoàn Thanh	Nguyễn Nhật Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Ghi chú:
(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017
(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 130 ***/QM-QLCL***

1.	Tên mẫu/*Name of sample:*	**Nước ăn uống sinh hoạt – hộ Biền Văn Sinh – thôn Hồng Lâm – xã Hòa Thắng (MSM: 0130-22)**
2.	Tên/địa chỉ khách hàng: *Name/Address of customer*	Chi nhánh Cấp nước Bắc Bình
3.	Mô tả mẫu/*Description:*	Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
4.	Ngày nhận mẫu/*Date of receiving:*	15/02/2022
5.	Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking:*	Lê Văn Thành
6.	Thời gian thử nghiệm/ *testing time*:	Từ 15/02/2022 – 18/02/2022
7.	Kết quả thử nghiệm/*Test result:*	

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 130 ***/QM-QLCL***

MSM : 0130-22

TT *No.*	**Tên chỉ tiêu** *Characteristic*	**Đơn vị** *Unit*	**Kết quả** *Result*	**Giới hạn cho phép** *Regular limit QCVN 01-1: 2018/ BYT*	**Phương pháp thử** *Test method*
1	Độ đục	NTU	0.54	**2**	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	<LOQ (LOQ = 3)	**15**	SMEWW 2120C – 2017 (*)
3	Mùi,vị	-	Không	**Không có mùi,vị lạ**	Cảm quan
4	pH	-	720	**6.0-8.5**	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.7	**0.2-1.0**	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100 mL	0	**< 3**	TCVN 6187-2:1996 (**)
7	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100 mL	0	**< 1**	TCVN 6187-2:1996 (**)

Bình Thuận, ngày 18 *tháng* 02 *năm* 2022

QUẢN LÝ KỸ THUẬT	**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**	**CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN**
Trần Thiên Oanh	Đoàn Thanh	GIÁM ĐỐC Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:
(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017
(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 131 ***/QM-QLCL***

1.	Tên mẫu/*Name of sample:*	**Nước ăn uống sinh hoạt – hộ Lê Thanh Phương – thôn Hồng Lâm – xã Hòa Thắng (MSM: 0131-22)**
2.	Tên/địa chỉ khách hàng: *Name/Address of customer*	Chi nhánh Cấp nước Bắc Bình
3.	Mô tả mẫu/*Description:*	Mẫu đựng trong chai nhựa 1 lít, đóng nắp kín, còn nguyên vẹn. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thường.
4.	Ngày nhận mẫu/*Date of receiving:*	15/02/2022
5.	Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking:*	Lê Văn Thành
6.	Thời gian thử nghiệm/ *testing time*:	Từ 15/02/2022 – 18/02/2022
7.	Kết quả thử nghiệm/*Test result:*	

Ghi chú:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng QLCL/The test result are printed in 02 documents; 01 document is given to customer; 01 document is stored at Quality control department

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3822474
Website: http://www.btwaseco.com.vn; Email: contact@btwaseco.com.vn

VILAS 1346

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No: 131 */QM-QLCL*

MSM : 0131-22

TT *No.*	Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Đơn vị *Unit*	Kết quả *Result*	Giới hạn cho phép *Regular limit QCVN 01-1: 2018/ BYT*	Phương pháp thử *Test method*
1	Độ đục	NTU	0.49	**2**	TCVN 6184:2008 (*)
2	Màu sắc	TCU	5.61	**15**	SMEWW 2120C – 2017 (*)
3	Mùi,vị	-	Không	**Không có mùi,vị lạ**	Cảm quan
4	pH	-	7.34	**6.0-8.5**	TCVN 6492-2011 (*)
5	Clo dư	mg/L	0.8	**0.2-1.0**	Test nhanh
6	Coliform	CFU/100 mL	0	**< 3**	TCVN 6187-2:1996 (**)
7	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100 mL	0	**< 1**	TCVN 6187-2:1996 (**)

Bình Thuận, ngày 18 *tháng* 02 *năm* 2022

QUẢN LÝ KỸ THUẬT	PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG	CÔNG TY CP CTN BÌNH THUẬN
Trần Thiên Oanh	Đoàn Thanh	GIÁM ĐỐC
		Nguyễn Nhật Khánh

Ghi chú:
(*) : Phép thử đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017
(**) : Gửi nhà thầu phụ (đã được công nhận ISO/IEC 17025 :2017)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Quản lý chất lượng/ The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.